

令和2年に九州管内で発生した電気事故について、次のとおりお知らせします。

令和2年09月17日現在
九州産業保安監督部

波及事故＜電気関係報告規則第3条第11項関係＞

	発生日	発生地域	設備種別	事故の概要	発生原因
1	7月10日	大分県	需要設備	雷の影響で工場内停電(PAS切状態)。管理技術者が到着前に従業員がPASを投入し波及事故となった模様。	調査中
2	7月28日	福岡県	需要設備	当該事業所のPASに落雷があり、波及事故となった模様。	調査中
3	8月7日	長崎県	需要設備	当該事業所のPASに落雷があり、波及事故となった模様。	調査中
4	8月18日	熊本県	需要設備	当該事業場が原因で波及事故となった。詳細調査中。	調査中
5	8月21日	鹿児島県	需要設備	当該事業場が原因で波及事故となった。詳細調査中。	調査中
6	9月2日	鹿児島県	需要設備	当該事業所のPASに落雷があり、波及事故となった模様。	調査中