

令和2年に九州管内で発生した電気事故について、次のとおりお知らせします。

令和2年09月17日現在
九州産業保安監督部

主要電気工作物の破損事故<電気関係報告規則第3条第5項関係>

発生日	発生地	設備種別	事故の概要	発生原因	
1	5月1日	宮崎県	火力発電所	水管から漏水の疑い。	保守不備(保守不完全)
2	5月4日	熊本県	太陽電池発電所	PCSが焼損した。	設備不備(製作不完全)
3	5月24日	鹿児島県	風力発電所	発電機で地絡事故が発生し、運転が停止した。	調査中
4	5月31日	福岡県	太陽電池発電所	PCSが焼損した。	調査中
5	5月31日	熊本県	水力発電所	水圧鉄管の腐食穴から漏水した。社有地外への流出はなく、被害なし。	保守不備(保守不完全)
6	6月29日	熊本県	太陽電池発電所	PCSが焼損した。	調査中
7	7月4日	鹿児島県	太陽電池発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により発電所構内が浸水し、PCS500kWが破損した。	自然現象(水害)
8	7月5日	鹿児島県	太陽電池発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により発電所構内が浸水し、太陽電池モジュールが約250kW破損した。	自然現象(水害)
9	7月6日	鹿児島県	太陽電池発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により発電所構内で土砂連れが発生し、太陽電池モジュールが約3,400kW破損した。	自然現象(水害)
10	7月6日	福岡県	太陽電池発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により発電所構内が浸水し、PCSが破損した。	自然現象(水害)
11	7月7日	福岡県	太陽電池発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により発電所構内で土砂連れが発生し、太陽電池モジュールが破損した。	自然現象(水害)
12	7月7日	熊本県	水力発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により、取水設備スクリーンが破損した。	自然現象(水害)
13	7月8日	熊本県	水力発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により、取水設備が破損した。	自然現象(水害)
14	7月8日	大分県	水力発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により導水路(水路橋)が破損した	自然現象(水害)
15	7月8日	大分県	水力発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により放水路(護岸部分)が破損した。	自然現象(水害)
16	7月13日	福岡県	火力発電所	節炭器管が破損した。	調査中
17	7月15日	大分県	火力発電所	給水加熱器が破損した。	調査中
18	7月22日	熊本県	水力発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により、導水路(水路橋)が破損した。	自然現象(水害)
19	7月29日	熊本県	水力発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により、導水路及び取水口が破損した。	自然現象(水害)
20	8月4日	福岡県	太陽電池発電所	逆変換装置が発火し、破損した。	調査中

21	8月5日	熊本県	水力発電所	【令和2年7月豪雨による被害】 豪雨により、放水路が破損した。	自然現象(水害)
22	8月9日	福岡県	火力発電所	タービン入口主蒸気止め弁が破損した。	調査中
23	8月15日	鹿児島県	太陽電池発電所	逆変換装置が破損した。	調査中
24	8月17日	佐賀県	太陽電池発電所	逆変換装置が破損した。	調査中
25	8月19日	大分県	太陽電池発電所	逆変換装置が焼損した。	調査中
26	8月22日	宮崎県	風力発電所	逆変換装置が破損した。	調査中
27	8月29日	福岡県	火力発電所	給水管が破損した。	調査中
28	9月3日	長崎県	太陽電池発電所	【台風9号による被害】 風力発電設備3基のブレードが破損し、ブレードの一部が周辺へ飛散した。	調査中
29	9月3日	長崎県	太陽電池発電所	【台風9号による被害】 太陽電池モジュールが破損し、数枚のモジュールがが構外へ飛散した。	調査中
30	9月4日	長崎県	太陽電池発電所	【台風9号による被害】 太陽電池モジュールが破損した(約280kW)。	調査中
31	9月7日	福岡県	需要設備	受電電気室2号変圧器が破損した。	調査中
32	9月7日	鹿児島県	太陽電池発電所	【台風10号による被害】 風力発電設備1基のブレードが破損し、ブレードの一部が周辺へ飛散した。	調査中
33	9月7日	長崎県	太陽電池発電所	【台風10号による被害】 風力発電設備1基のブレードが破損し、ブレードの一部が周辺へ飛散した。	調査中
34	9月7日	佐賀県	太陽電池発電所	【台風10号による被害】 太陽電池モジュールが破損した。	調査中
35	9月7日	長崎県	太陽電池発電所	【台風10号による被害】 太陽電池モジュールが破損した(モジュール100枚程度)。	調査中