

令和2年度に九州管内で発生した電気事故について、次のとおりお知らせします。

令和3年1月12日現在

発電支障事故<電気関係報告規則第3条第6項関係>

| | 発生日 | 発生地域 | 設備種別 | 事故の概要 | 発生原因 |
|---|--------|------|-------|--|-------------|
| 1 | 9月17日 | 長崎県 | 火力発電所 | ボイラー内部での蒸気漏えいの疑いがあり、発電停止が7日間以上となった。 | 保守不備(製作不完全) |
| 2 | 10月13日 | 福岡県 | 火力発電所 | 木質ペレット払出ベルトコンベアで火災が発生し、発電停止が7日間以上となった。 | 保守不備(保守不完全) |