

令和4年高圧ガス事故（人身事故）について

No.	発生日	事象	自治体	罹災者		ガス種	概 要
				死亡者	負傷者		
1	2/17	漏えい	北九州市	0	1	液化石油ガス	従業員がフォークリフトの燃料容器（液化石油ガス）を取替えた後、ホース継手を取り付ける際に、燃料容器の元弁の開閉部から液化石油ガスが噴出し、1名が両手指を負傷したものの。 【原因】 作業不備
2	11/10	漏えい	福岡県	0	1	液化アルゴン	液化アルゴン CE からタンクローリーへの充填作業を2名で実施。タンクローリーへフレキシブルホースを接続し、CE からの自圧による払出弁を開こうとしたところ、シーケンスエラーが発生。作業員が原因を調査中に、フレキシブルホースが外れタンクローリーの受入弁からタンクローリー内の液化アルゴンが漏えいし、作業員1名の左腕にかかったもの。なお、事業者側は、充填作業に立ち会わず監視カメラのみで監視を行っていた。 【原因】 作業不備

最近 10 年間の人身事故

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
死亡者数	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
負傷者数	5	23	12	8	7	5	6	6	3	2
事故件数	4	4	7	5	5	3	5	4	3	2