令和3年 1月～2月　九州管内で発生したLPガス事故（液石法関係）について、その概要をお知らせします。

令和３年4月12 日
九州産業保安監督部保安課

注：LPガス容器の盗難・喪失は除く。
事故情報については修正等の可能性あり

番号	発生日	発生地域	災害・事故の種類	概要　　【原因】
1	2/22	鹿児島県	漏えい【供給】	アパートの入居者より「バルク庫からガスが漏れる音がする」との通報を受け、緊急出動したところ、液取り出し弁のバルブが少し開き、液が漏れていた。バルブを閉じ漏えいを止めた。 【推定原因；作業ミス（安全弁取り替え若しくはバルク充てん作業時にバルブに何らかの要因でバルブが開いた。）】