

令和5年(1月)に九州管内で発生したガス事故(ガス事業法関係)について、次のとおりお知らせします。

令和5年1月11日現在
九州産業保安監督部

番号	事故発生日	事故発生場所	ガス事業区分	事故の種類 (被害の程度) 【段階別】	事 故 概 要
1	1月4日	福岡県	一般導管	供給支障 【供給】	ガス機器修理業者より「供給圧力が低い」との通報が入り、調査した結果、当該建物(集合住宅)へのガス管(本支管)に水が滞水していることを確認した。供給支障戸数は当該建物(集合住宅)需要家37戸。 【原因:差し水】