令和7年(1月～2月)に九州管内で発生したガス事故(ガス事業法関係)について、次のとおりお知らせします。

令和7年2月28日未現在
九州産業保安監督部

番号	事故発生日	事故発生場所	ガス事業区分	事故の種類 (被害の程度) 【段階別】	事故概要
1	1月24日	福岡県	一般導管	漏えい・着火 (軽傷1名) 【供給】	「他工事業者がガス管を損傷した」とガス事業者へ通報があったため、ガス事業者の緊急保安作業員が出動したところ、水道管工事業者が道路の舗装切断工事中、ガス支管(白管:50mm)を損傷させていた。緊急保安作業員が、漏えい修理のため、バールにて舗装剥ぎ取り作業中、水道管工事業者が電動ピックを使用して舗装破砕したところ、電動ピックの刃先が着火源となり、損傷箇所から漏えいしたガスに着火し、緊急保安作業員1名が火傷(軽傷)を負った。 【原因:他工事損傷に伴う修理作業中の着火】
2	2月26日	福岡県	一般導管	漏えい・着火 (物損) 【供給】	他工事業者が漏水のため緊急工事を実施中、コンクリートカッターにて灯外内管(白管:25mm)を損傷し、作業員がガス事業者に連絡している最中、別の作業員が応急措置のため電動ピックにて近傍のコンクリート破砕を行ったところ、損傷箇所より漏えいしたと思われるガスに着火し、衣類の一部を焼損した。 【原因:他工事損傷に伴う応急措置中の着火】